



СОГЛАСОВАНО:

Глава Данковского района

В.И. Фалеев

02.02 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель управляющего директора - главный инженер филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация»

В.В. Гордеев

02.02 2021

Графики вывода в ремонт блочно-модульных котельных и тепловых сетей г. Данкова ПП Данковская ТЭЦ филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2021 году

№ Тист	Наименование теплоисточника	Режим работы теплоисточника	Вид ремонта	Сроки останова теплоисточника		Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Примечание
				Начало	Окончание (включительно)	участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная по ул. Островского г. Данков	круглогодичный	текущий	28.06.2021	11.07.2021	все сети	28.06.2021	11.07.2021	28.06.2021	11.07.2021	Во время проведения ремонтных работ возможно ограничение отдельных потребителей (ГВС) на срок не более 14 суток.
			текущий	16.08.2021	29.08.2021	все сети	16.08.2021	29.08.2021	16.08.2021	29.08.2021	
2	Котельная по ул. Чкалова г. Данков	круглогодичный	текущий	28.06.2021	11.07.2021	все сети	28.06.2021	11.07.2021	28.06.2021	11.07.2021	Во время проведения ремонтных работ возможно ограничение отдельных потребителей (ГВС) на срок не более 14 суток.
			текущий	16.08.2021	29.08.2021	все сети	16.08.2021	29.08.2021	16.08.2021	29.08.2021	
3	Котельная по ул. Суворова г. Данков	круглогодичный	текущий	28.06.2021	11.07.2021	все сети	28.06.2021	11.07.2021	28.06.2021	11.07.2021	Во время проведения ремонтных работ возможно ограничение отдельных потребителей (ГВС) на срок не более 14 суток.
			текущий	16.08.2021	29.08.2021	все сети	16.08.2021	29.08.2021	16.08.2021	29.08.2021	

Примечание:

1. Возможна корректировка сроков ремонта оборудования котельных сезонного действия в зависимости от фактических сроков окончания и начала отопительного сезона.
2. В период остановов теплоисточников выполняется плановый текущий ремонт оборудования котельных.
3. В период остановов теплоисточников запланировано проведение гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность и текущие ремонты тепловых сетей (допускается корректировка сроков гидравлических испытаний в связи с возможным изменением срока окончания отопительного сезона).
4. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. (п. 3.1.11 СанПин 2.1.4.2496-09)

Директор ПП Данковская ТЭЦ

В.В. Сазонов